



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,  
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Снежное  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Снежное, ул. Милитерейская, 13, Телефон: +7(856) 565-37-40  
Факс: +7(856) 565-37-40 E-mail: gpn\_sng@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 50

дата и время начала проведения профилактического визита:  
«10» ноября 2023 г. 09 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:  
«10» ноября 2023 г. 09 ч. 30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Снежное,  
пер. Новгородский, 9

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен  
профилактический визит: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА  
«ЯСЛИ-САД № 9 «РОДНИЧОК» ГОРОДА СНЕЖНОЕ», помещение  
пристроенной котельной

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий): \_\_\_\_\_

основанием проведения профилактического визита является:  
ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,  
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного  
пожарного надзора

профилактический визит проведен: инспектором отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы г.о. Снежное управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Донецкой Народной Республике старшим лейтенантом внутренней службы  
Лысенко Юлией Сергеевной

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Руководитель МБДОУ № 9 Г.СНЕЖНОЕ, а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

б) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:  
о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, с соответствием объекта надзора критериям риска,  
об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об  
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МБДОУ № 9 Г.СНЕЖНОЕ (здание хозблока, к которому пристроена котельная) отнесен к средней категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - 1 раз в 5 лет.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении

наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.


При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	При эксплуатации котельной к работе допускаются лица, не прошедшие специальное обучение и не получившие соответствующее квалификационное удостоверение	п. 79 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)
2.	Помещение котельной не оборудованы системой пожарной сигнализации бездротового типа	ст. 4 и ст. 6 № 123-ФЗ, ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ п. 18 табл. А.1 прил. А Свод правил СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее - СП 484.1311500.2020)
3.	Помещение котельной не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа	ст. 4 и ст. 6 № 123 – ФЗ, ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ п. 17 табл. 2 раздела 7 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной

Подпись лица(лиц), проводившего(их)  
профилактический визит:


Инспектор отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
г.о. Снежное управления НД и ПР  
ГУ МЧС России по ДНР  
старший лейтенант внутренней службы  
Лысенко Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание  
должностного лица органа  
государственного пожарного надзора)  
«15» ноября 2023 г.

  
(подпись)

Против проведения профилактического  
визита не возражал (а), экземпляр листа  
профилактической беседы получил(а):  
Заведующая МБДОУ 9 Г.СНЕЖНОЕ  
И.В.Стельмах

(должность, фамилия, инициалы  
контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.